

- 1.1.9 มีระบบสำรองไฟ UPS (Uninterruptible Power Supply) ชนิด True Online (*จำเป็น)
- 1.1.10 มีระบบสำรองไฟ UPS (Uninterruptible Power Supply) อย่างน้อย 2 ตัว ชนิด True Online
- 1.1.11 มีระบบสำรองไฟฟ้า (UPS) ที่สามารถสำรองไฟ ที่ Full Load ได้อย่างน้อย 10 นาที และระบบไฟฟ้าสำรอง (Power Generator) จะต้องสามารถขึ้นได้ภายใน 10 นาที (*จำเป็น)

ข้อ 1.1.9-1.1.11 ใช้หลักฐานร่วมกันต่อไปนี้



